



Sicher informiert

Funk-Heizkostenverteiler kaloBLUE K1.5X



Sehr geehrte Mieterin, sehr geehrter Mieter,

künftig wird der Funk-Heizkostenverteiler kaloBLUE K1.5X Ihren Wärmeverbrauch erfassen. Der Einbau von Erfassungsgeräten ist eine gesetzliche Pflicht, um eine verbrauchsabhängige Abrechnung zu ermöglichen. Dies schafft Räume für Energieeffizienz und dient dem Erkennen von Einsparmöglichkeiten.

Zum Ende des Abrechnungszeitraumes wird der Verbrauchswert zum Stichtag (31.12.) im Gerät gespeichert und dann per Funk abgelesen. Sie müssen daher zur Ablesung nicht mehr anwesend sein.

Ab Stichtag stellen sich die Geräte wieder auf einen Anfangsstand von „0“. Das heißt, ab dem 01.01. werden die Verbrauchseinheiten neu ermittelt.

Der letzte Stichtagswert bleibt im Gerät gespeichert und kann ein Jahr lang von Ihnen abgerufen werden.



Gewobag
Die ganze Vielfalt Berlins.

Sicher informiert

Funk-Heizkostenverteiler

kaloBLUE K1.5X

Der Heizkostenverteiler überprüft regelmäßig, ob der Heizkörper in Betrieb ist. Dabei werden die Oberflächentemperatur des Heizkörpers sowie die Temperatur zum Raum hin gemessen. Aus der Differenz der beiden Werte ergibt sich die Wärmeabgabe.

Das Display zeigt Ihnen die wesentlichen Daten und Verbräuche an. Die Übermittlung der Verbrauchswerte und Zählerdaten erfolgt mittels Funk. Die Geräte sind gemäß § 5 Heizkostenverordnung zugelassen.

Vorteile im Überblick:


- geräteinterne Fehlererkennung
- Betreten der Wohnung zur Ablesung nicht nötig
- erfüllt die Anforderungen der europäischen Funkrichtlinie R&TTE 1999/5/EG
- CE-konform (2004/1058/EC)
- manipulationssicher (Plombe)

Wichtige technische Daten:

| | |
|-------------------|--------------------|
| Sendeleistung | <10 mW |
| Funkfrequenz | 868 MHz |
| Betriebsdauer | 10 Jahre |
| Anwendungsbereich | DIN EN 834 |
| Schutzart | IP 31 (DIN 40 050) |

Anzeigen im LC-Display:

Es werden fortlaufend in Schleife die folgenden vier Werte angezeigt:



- 1) Aktueller Verbrauchswert / Zwischenablesewert (4 Sekunden)
- 2) Temperaturbereich / Fühlersystem (4 Sekunden)
- 3) Segmenttest (1 Sekunde an, 1 Sekunde aus)
- 4) Vorjahreswert (4 Sekunden)

Hinweis:

Nach dem Stichtag (31.12.) stellen sich die Geräte wieder auf den Anfangsstand von „0“. Das heißt, dass ab dem 01.01. die Verbrauchseinheiten neu ermittelt werden.

Bei Eintritt einer Störung wird die fortlaufende Erfassung automatisch gestoppt. Das Datum und der Fehlercode werden gespeichert. Dies gilt auch für die Zerstörung des Gerätes.

Verständigen Sie bei einem Gerätedefekt bitte umgehend das Service-Center der Gewobag.

Ihr Ansprechpartner:

Service-Center
E-Mail: service@gewobag.de
Fon: 0800 4708-800 (kostenfrei)
Fax: 030 4708-4510

Gewobag Wohnungsbau-
Aktiengesellschaft Berlin
Postfach 21 04 50, 10504 Berlin

www.gewobag.de

Weitere Informationen unter
www.gewobag.de/funkablesung



Gewobag
Die ganze Vielfalt Berlins.