



Niezawodna weryfikacja

# Bezprzewodowy podzielnik kosztów ogrzewania kaloBLUE K1.5X



Szanowny mieszkańcu,

W przyszłości zużycie ciepła w Państwa lokalu będzie rejestrowane za pomocą bezprzewodowego podzielnika kosztów ogrzewania kaloBLUE K1.5X. Montaż urządzeń rejestrujących jest obowiązkiem ustawowym i ma umożliwiać rozliczanie zależne od zużycia. Służy to wykrywaniu potencjalnych oszczędności, które mogą się przełożyć na wzrost efektywności energetycznej lokali.

Na koniec okresu rozliczeniowego w urządzeniu zostanie zapisana wartość zużycia według stanu na dzień rozliczenia (31.12), która następnie odczytana zostanie z niego bezprzewodowo. Dzięki temu obecność Państwa podczas odczytu nie jest już konieczna.

W dniu rozliczenia urządzenia są resetowane do stanu początkowego „0”. Oznacza to, że od 1.01 jednostki zużycia są podliczane od nowa.

Wartość z dnia rozliczenia pozostaje zapisana w urządzeniu i mogą ją Państwo odczytywać przez cały rok.



**Gewobag**  
Die ganze Vielfalt Berlins.

Niezawodna weryfikacja

# Bezprzewodowy podzielnik kosztów ogrzewania kaboBLUE K1.5X

Podzielnik kosztów ogrzewania regularnie sprawdza, czy grzejnik działa. W tym celu jest dokonywany pomiar temperatury na powierzchni grzejnika i w pomieszczeniu. Z różnicy obu tych wartości wynika emisja ciepła.

Na wyświetlaczu są wskazywane istotne dane i wartości zużycia. Transmisja wartości zużycia i danych liczników odbywa się drogą bezprzewodową. Urządzenia są dopuszczone do użytku w rozumieniu § 5 rozporządzenia o kosztach ogrzewania.

## Przegląd zalet:


- Wbudowana funkcja diagnostyki urządzenia
- Brak konieczności wchodzenia do mieszkania w celu dokonania odczytu
- Spełnia wymagania europejskiej dyrektywy radiowej R&TTE 1999/5/WE
- Oznakowanie CE (2004/1058/WE)
- Zabezpieczenie przed ingerencją (plomba)

## Ważne dane techniczne:

Moc nadajnika	<10 mW
Częstotliwość radiowa	868 MHz
Czas pracy	10 lat
Obszar zastosowania	DIN EN 834
Stopień ochrony	IP 31 (DIN 40 050)

## Wskazania na wyświetlaczu LCD:

W trybie ciągłym są wyświetlane w pętli następujące cztery wartości:



- 1) łącząca wartość zużycia/ wartość między odczytami (4 sekundy)
- 2) Zakres temperatur/system czujnika (4 sekundy)
- 3) Test segmentów (1 sekundę świeci, 1 sekundę nie świeci)
- 4) Wartość z roku poprzedniego (4 sekundy)

## Uwaga:

Po dniu rozliczenia (31.12) urządzenia są resetowane do stanu początkowego „0”. Oznacza to, że od 1.01 jednostki zużycia są podliczane od nowa.

W razie wystąpienia usterki ciągłe rejestrowanie jest natychmiast przerywane. Zostaje zapisana data i komunikat o błędzie. Dotyczy to także zniszczenia urządzenia.

**W razie wadliwego działania urządzenia należy niezwłocznie zwrócić się do centrum serwisowego Gewobag.**

## Osoba kontaktowa:

Centrum serwisowe  
e-mail: [service@gewobag.de](mailto:service@gewobag.de)  
Telefon: 0800 4708-800 (połączenie bezpłatne)  
Faks: 030 4708-4510

Gewobag Wohnungsbau-  
Aktiengesellschaft Berlin  
Postfach 21 04 50, 10504 Berlin

[www.gewobag.de](http://www.gewobag.de)

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie  
[www.gewobag.de/funkablesung](http://www.gewobag.de/funkablesung)



**Gewobag**  
Die ganze Vielfalt Berlins.